

令和7年度

施設名： 富谷配水場

採水日			4月 14日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 12日	9月 8日	10月 14日	11月 10日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 9日	
気温		℃	19.0	13.0	28.0	32.0	32.0	32.0	20.0	13.0	8.0	6.0	2.0	9.0	
水温		℃	14.5	19.0	22.0	28.5	30.0	31.0	24.0	19.0	14.0	9.5	8.5	11.5	
残留塩素		mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	
試験項目			試 験 結 果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	ｶﾞﾙﾐﾝ及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ﾋﾞｽﾞ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8	六価ｸﾛﾐ化合物	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.23										10mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L			0.1										0.8mg/L以下
13	ﾎﾙ素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｮｷｬﾝ	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L			0.13			0.23			0.06 未満			0.06	0.6mg/L以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
23	ｸﾛﾛホルム	mg/L			0.007			0.018			0.009			0.005	0.06mg/L以下
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.007			0.013			0.009			0.007	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.023			0.051			0.032			0.022	0.1mg/L以下
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.006			0.015			0.011			0.007	0.03mg/L以下
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	mg/L			0.003			0.005			0.003			0.003	0.09mg/L以下
31	ホルムアルﾃﾞｰﾋﾄﾞ	mg/L			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.006										1mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L			0.02										0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			29.6										200mg/L以下
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	45	43.5	42.4	41.8	45.7	48.1	44.8	45.8	46.5	48.9	50.4	50.1	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			72			77			82			83	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L			200			225			194			182	500mg/L以下
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾙﾆｵｰﾙ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
46	有機物（TOC）	mg/L	1	0.9	0.9	1	1.2	1.2	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	3mg/L以下
47	pH値	－	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	5.8～8.6
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.7度	0.8度	0.5度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.9度	0.5度未満	5度以下
51	濁度	度	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下
採水日										11月10日					
	PFOS及びPFOA	mg/L								0.000005					0.00005mg/L（暫定）
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度

施設名：堤上浄配水場

採水日			4月 14日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 12日	9月 8日	10月 14日	11月 10日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 9日	
気温		℃	20.0	13.0	29.0	31.0	31.0	31.0	20.0	12.0	6.0	5.0	1.0	7.0	
水温		℃	15.5	18.5	21.0	25.5	28.5	28.0	23.5	18.5	15.0	12.0	12.0	13.5	
残留塩素		mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	
試験項目			試 験 結 果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	ｶﾞﾐﾝ及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ﾋﾞｽﾞ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8	六価ｸﾛﾐ化合物	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.33										10mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L			0.08 未満										0.8mg/L以下
13	ﾎﾙ素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｮｷｬﾝ	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	ﾍﾞﾝゼﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L			0.11			0.3			0.06 未満			0.06 未満	0.6mg/L以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
23	ｸﾛﾛホルム	mg/L			0.002			0.007			0.005			0.001 未満	0.06mg/L以下
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.005			0.007			0.007			0.002	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.012			0.025			0.022			0.004	0.1mg/L以下
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.003			0.007			0.007			0.001 未満	0.03mg/L以下
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	mg/L			0.002			0.004			0.003			0.002	0.09mg/L以下
31	ホルムアルﾃﾞｰﾋﾄﾞ	mg/L			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.013										1mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L			0.01 未満										0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			17.3										200mg/L以下
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	24.8	27.7	21.7	25.3	26.2	26.3	24.7	28	31.9	16.6	14.2	15.1	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			80			89			87			104	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L			191			211			192			186	500mg/L以下
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾙﾆｵｰﾙ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
46	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	1	1.1	0.4	0.4	0.3	3mg/L以下
47	pH値	－	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	5.8～8.6
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
51	濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下
採水日					6月11日										
	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000016										0.00005mg/L（暫定）
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度

施設名： 真壁浄水場

採水日			4月 14日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 12日	9月 8日	10月 14日	11月 10日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 9日	
気温		℃	18.0	14.0	26.0	29.0	31.0	27.0	20.0	10.0	1.0	10.0	4.0	5.0	
水温		℃	16.0	20.0	23.5	29.5	30.5	30.5	20.0	19.0	14.0	10.5	10.0	12.0	
残留塩素		mg/L	0.3	0.4	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	
試験項目			試 験 結 果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	ｶﾞﾙﾐﾝ及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	ｾﾚﾆ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.08										10mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L			0.34			0.32			0.35			0.33	0.8mg/L以下
13	ホルム素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｮｷｻﾝ	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満	0.6mg/L以下
22	クロ酢酸	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
23	クロホルム	mg/L			0.007			0.013			0.007			0.006	0.06mg/L以下
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.007			0.009			0.007			0.006	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L			0.023			0.036			0.023			0.02	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.005			0.003 未満			0.003	0.03mg/L以下
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.007			0.012			0.008			0.007	0.03mg/L以下
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	mg/L			0.002			0.002			0.001			0.001	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.001										1mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02										0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			29.4										200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	32	31.7	30.7	30.2	30.8	32.6	31.9	30.4	32	31.4	32.9	33.1	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			58			61			60			62	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L			179			182			173			168	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
42	ジエオシン	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
46	有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1	0.9	0.9	1	3mg/L以下
47	pH値	－	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8～8.6
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
51	濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下
採水日					6月11日										
	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000005 未満										0.00005mg/L（暫定）
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

採水日			4月 14日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 12日	9月 8日	10月 14日	11月 10日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 9日	
気温		℃	20.0	13.0	28.0	31.0	31.0	30.0	20.0	12.0	5.0	2.0	1.0	7.0	
水温		℃	15.0	18.5	22.0	28.0	30.5	30.5	23.5	19.0	14.0	9.5	8.5	11.5	
残留塩素		mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	
試験項目			試験結果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	ｶﾞﾐﾝ及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ﾋﾞｽﾞ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
8	六価ｸﾛﾐ化合物	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.23										10mg/L以下
12	ﾌﾛｰ素及びその化合物	mg/L			0.1			0.12			0.11			0.1	0.8mg/L以下
13	ホルム素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｮｷｷﾝ	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L			0.12			0.24			0.06 未満			0.06 未満	0.6mg/L以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
23	ｸﾛﾛホルム	mg/L			0.007			0.019			0.008			0.005	0.06mg/L以下
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.007			0.013			0.009			0.007	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.023			0.054			0.031			0.021	0.1mg/L以下
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.03mg/L以下
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.006			0.017			0.011			0.007	0.03mg/L以下
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	mg/L			0.003 未満			0.005			0.003			0.002	0.09mg/L以下
31	ホルムアルﾃﾞｰﾋﾄﾞ	mg/L			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.002										1mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L			0.01			0.03			0.03			0.02	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			29.5										200mg/L以下
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	44.9	46.5	42.4	42	46.9	48.6	45	45.8	46.7	49.4	50.1	50	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			71			76			81			83	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L			202			233			188			185	500mg/L以下
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾙﾆｵｰﾙ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
46	有機物（TOC）	mg/L	1	0.9	0.9	1	1.2	1.1	1.5	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	3mg/L以下
47	pH値	－	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	5.8～8.6
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
51	濁度	度	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下
採水日										11月10日					
	PFOS及びPFOA	mg/L								0.000005					0.00005mg/L（暫定）
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度

施設名：高久浄水場

採水日			4月 14日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 12日	9月 8日	10月 14日	11月 10日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 9日	
気温		℃	18.0	13.0	27.0	30.0	31.0	29.0	20.0	11.0	3.0	1.0	-1.0	5.0	
水温		℃	17.0	21.0	24.0	30.0	30.5	30.5	24.0	18.5	14.0	10.0	9.5	13.0	
残留塩素		mg/L	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	1.0	0.4	0.6	1.2	
試験項目			試 験 結 果												基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	ｶﾞﾙﾐﾝ及びその化合物	mg/L			0.0003 未満										0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満										0.0005mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
7	ﾋﾞｽﾞ及びその化合物	mg/L			0.001										0.01mg/L以下
8	六価ｸﾛﾐ化合物	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満										0.04mg/L以下
10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.05 未満										10mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L			0.39			0.38			0.39			0.39	0.8mg/L以下
13	ﾎﾙ素及びその化合物	mg/L			0.1 未満										1mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満										0.002mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｮｷｻﾝ	mg/L			0.005 未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.04mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.001 未満										0.02mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
20	ﾍﾞﾝゼﾝ	mg/L			0.001 未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L			0.24			0.52			0.24			0.09	0.6mg/L以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.02mg/L以下
23	ｸﾛﾛホルム	mg/L			0.022			0.024			0.02			0.018	0.06mg/L以下
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.008			0.008			0.005			0.008	0.03mg/L以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.009			0.009			0.007			0.007	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.01mg/L以下
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.046			0.05			0.041			0.038	0.1mg/L以下
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.014			0.016			0.011			0.014	0.03mg/L以下
29	ﾌﾞﾛｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			0.015			0.017			0.014			0.013	0.03mg/L以下
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	mg/L			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルﾃﾞｰﾋﾄﾞ	mg/L			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.002										1mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆウム及びその化合物	mg/L			0.09			0.08			0.05			0.09	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.03 未満										0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満										1mg/L以下
36	ﾅﾄﾘウム及びその化合物	mg/L			27.4										200mg/L以下
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L			0.001 未満										0.05mg/L以下
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	19.8	20.4	20.6	20.9	21	20.4	19.4	19.6	19.2	19.5	19.7	19.8	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			52										300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L			202			194			179			170	500mg/L以下
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.02 未満										0.2mg/L以下
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾙﾆｵｰﾙ	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満					0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			0.002 未満										0.02mg/L以下
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			0.0005 未満										0.005mg/L以下
46	有機物（TOC）	mg/L	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
47	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	5.8～8.6
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.7度	0.9度	1.1度	0.6度	0.9度	0.9度	1.1度	1.0度	0.7度	0.8度	0.6度	0.5度	5度以下
51	濁度	度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下
採水日					6月11日										
	PFOS及びPFOA	mg/L			0.000005 未満										0.00005mg/L（暫定）
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	