X8 X9 X10 X11 X12

6,400 6,400 8,000 8,000

▽最高高さ
▽RFL（水上）
▽RFL（水下）
▽4FL
▽3FL
▽2FL
▽1FL +3100 (50.90)
▽1FL +1000 (48.80)
▽1FL (47.80)
△設計GL (47.70)

870 400 470 4,050 4,000 4,200 4,900 3,200 3,100 2,100 1,000 100
21,220 20,350

■断熱凡例

(1)	ﾋﾞｯﾄに接する床ｽﾗﾌﾞの下面（床吹き出し空調の範囲以外）：ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b-D t=25を打ち込む	ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 0.022 W/m.k
	（熱橋部は吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25）	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k
(2)	外気に接する壁の内側：吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k
(3)	外壁サイディング張り部分：高性能硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（ｱﾙﾐｽｷｭｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ）t=25裏打ち	ｷｭｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ 0.021W/m.k
(4)	1階金属屋根（外断熱）：ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b-D t=40を敷き込む	ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 0.022 W/m.k
(5)	ｽﾗﾌﾞ下：t30硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（2種2号A）裏打ちt12.5耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合ﾊﾟﾈﾙ（ｱﾙﾐｽ準不燃NDﾊﾟﾈﾙ・接着工法）	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種2号A 0.024 W/m.k
(6)	RC屋根（外断熱）：ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b-D t=50を敷き込む	ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 0.022 W/m.k
	（熱橋部は吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25）	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k
(7)	外気に接するｽﾗﾌﾞの下面：吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k
	（熱橋部は吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25）	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k
(8)	直接土に接する床版の下面：t=0.15 ポリエチレンフィルムシート（重ね巾150mm以上）敷き込みの上	
	ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b-D t=50を敷き込む	ｶﾞﾗｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 0.022 W/m.k
(9)	1階の床吹き出し空調の床上：吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H t=25	吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1H 0.026 W/m.k

庇:塗膜防水
水切り金物:SUS FB9
(LGS天井下地)
遮音壁
執務室(3-1)
副市長室
応接室
市長室
H300 OA床
ｱﾙﾐ遮熱ｼｰﾄ
可動防煙ｽｸﾘｰﾝH500
断熱材
執務室(2-1)
廊下(2-2)
WC(M)(2-2)
WC(W)(2-2)
H250 OA床
コミュニケーションスペース
待合ロビー (1-1)
ピット
見切金物
防煙区画
天井1：DR(t=9.0)
外断熱屋根
執務室(1-1)
H350 OA床

※排煙トップライト部断面
排煙トップライト
パラレル型

F 断面図

キープラン

業務名称	[redacted]
図面名	矩計図５
作成日	
縮尺	A1:1/50 A3:1/100